防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	No.5th, Jiaoyu North Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen City, China Shenzhen Nibbe Optoelectronic Technology Co., Ltd.
製造者	No.5th, Jiaoyu North Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen City, China Shenzhen Nibbe Optoelectronic Technology Co., Ltd.
品名	ＬＥＤ灯（制御装置併置形）
型式の名称	ＥＰＬ０２－４０ （同一型式は別表のとおり）
防爆構造の種類	耐圧防爆構造
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	ⅡＢ＋H_2Ｔ６
定格	適合光源 製造者　Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｘｕｙｕ　Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｓ　ｃｏ．，Ｌｔｄ． 種類　ＬＥＤ 形式　ＸＹ－４０ＷＷＰＡ－１０Ｃ４Ｂ 消費電力　３６Ｗ 制御装置 入力電圧　ＡＣ１００～２２０Ｖ 入力電力　４０Ｗ 周波数　５０／６０Ｈｚ （同一型式は別表のとおり）
使用条件	
型式検定合格番号	第　ＴＣ２１４９４　号
有効期間	平成２８年１１月　８日から平成３１年１１月　７日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成２８年１１月　８日

型式検定実施者　公益社団法人　産業安全技術協会長

同一型式一覧表

型式の名称	定格						
	適合光源				制御装置		
	製造者	種類	形式	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
EPL02-40	Shenzhen Xuyu Optoelectrics Co.,Ltd.	LED	XY-40WWPA-10C4B	36	AC 100~220V	40	50/60
EPL02-30			XY-30WWPA-10C3B	27		30	
EPL02-20			XY-20WWPA-10C2B	18		20	
EPL02-10			XY-10WWPA-9C1B	9		10	

備考　表中の [　　] は検定供試品を示す。

添付図面一覧表

順番号	図面名称	図面番号	備考
1	構造図	EPL02-00.1~4　1/2	供試品
2	部品一覧	EPL02-00.1~4　2/2	供試品
3	本体	EPL02-01	供試品
4	取付図	EPL02-A	供試品
5	取付リング	EPL02-02	供試品
6	シリコンリング	EPL02-04	供試品
7	シリコンリング	EPL02-05	供試品
8	ガラスカバー	EPL02-06	供試品
9	LED 光源 10W	LED0201.4	同一型式
10	LED 光源 20W	LED0201.3	同一型式
11	LED 光源 30W	LED0201.2	同一型式
12	LED 光源 40W	LED0201.1	供試品
13	光源取付金具	EPL02-09	供試品
14	金属パッキン	EPL02-10	供試品
15	電源ユニット	DY0201	供試品
16	電源容器	EPL02-16	供試品
17	封し止め	EPL02-20	供試品
18	スタッド	EPL02-25	供試品
19	ロックナット	EPL02-26	供試品
20	蓋	EPL02-29	供試品
21	銘板	EPL02-30	供試品
22	取付金具	EPL02-32	供試品
23	回路図 10/20/30/40W	DY0201.1-1.4	供試品
	以下空白		

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	No.5th, Jiaoyu North Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen City, China Shenzhen Nibbe Optoelectronic Technology Co., Ltd.
製造者	No.5th, Jiaoyu North Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen City, China Shenzhen Nibbe Optoelectronic Technology Co., Ltd.
品名	ＬＥＤ灯（制御装置併置形）
型式の名称	ＥＰＬ０７－１２０ （同一型式は別表のとおり）
防爆構造の種類	耐圧防爆構造
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	ⅡＢ＋H_2Ｔ６
定格	適合光源 製造者　Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｘｕｙｕ　Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｓ　ｃｏ．，Ｌｔｄ． 種類　ＬＥＤ 形式　ＸＹ－１２０ＷＷＰＡ－１０Ｃ１２Ｂ 消費電力　１０８Ｗ 制御装置 入力電圧　ＡＣ１００～２２０Ｖ 入力電力　１２０Ｗ 周波数　５０／６０Ｈｚ （同一型式は別表のとおり）
使用条件	
型式検定合格番号	第　ＴＣ２１４９３　号
有効期間	平成２８年１１月　８日から平成３１年１１月　７日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで
	平成　年　月　日から平成　年　月　日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成２８年１１月　８日

型式検定実施者　公益社団法人　産業安全技術協会長

同一型式一覧表

型式の名称	定　格						
	適合光源				制御装置		
	製造者	種類	形式	消費電力 (W)	入力電圧 (V)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
EPL07-120	Shenzhen Xuyu Optoelectrics Co.,Ltd.	LED	XY-120WWPA-10C12B	108	AC 100~220V	120	50/60
EPL07-100			XY-100WWPA-10C10B	90		100	
EPL07-80			XY-80WWPA-10C8B	72		80	
EPL07-60			XY-60WWPA-10C6B	54		60	

備考　表中の [　　] は検定供試品を示す。

添付図面一覧表

順番号	図面名称	図面番号	備考
1	構造図	EPL07-00.1~5　1/2	供試品
2	部品一覧	EPL07-00.1~5　2/2	供試品
3	本体	EPL07-01	供試品
4	取付図	EPL07-A	供試品
5	取付リング	EPL07-02	供試品
6	シリコンリング	EPL07-04	供試品
7	シリコンリング	EPL07-05	供試品
8	ガラスカバー	EPL07-06	供試品
9	LED 光源 120W	LED0701.1	供試品
10	LED 光源 100W	LED0701.2	同一型式
11	LED 光源 80W	LED0701.3	同一型式
12	LED 光源 60W	LED0701.4	同一型式
13	LED 光源 50W	LED0701.5	同一型式
14	光源取付金具	EPL07-09	供試品
15	金属パッキン	EPL07-10	供試品
16	電源ユニット	DY0701	供試品
17	電源容器	EPL07-16	供試品
18	封し止め	EPL07-36	供試品
19	スタッド	EPL07-24	供試品
20	ロックナット	EPL07-25	供試品
21	蓋	EPL07-28	供試品
22	銘板	EPL07-29	供試品
23	取付金具	EPL07-31	供試品
24	回路図 50/60W	DY0701.1-1.2	同一型式
25	回路図 80/100/120W	DY0701.3-1.5	供試品
	以下空白		